



Arrêté N°	Objet
2024-C-015	Règlement de la circulation sur RD 502 - Porte des Alpes – Lapize – Gaec des Lauriers

Le Maire de la Commune de MOIDIEU-DETOURBE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2213-2 concernant les pouvoirs de police du Maire en matière de circulation ;

Vu la demande de la ETS LAPIZE (Frédéric Peyrard au 04.75.69.22.00) pour effectuer des travaux de branchement neuf : Tranchée en bordure, traversée de chaussée et pose borne en limite de propriété ;

Concernant les travaux de l'affaire, à la demande du Propriétaire Gaec des Lauriers ;

Considérant qu'il importe de faciliter l'accomplissement de ces travaux sur la RD 502, vers 7715 Porte des Alpes ;

ARRETE

Article 1^{er} - Les travaux au 7715 Porte des alpes, seront entrepris du 22 juillet au 22 août 2024, pour une durée de 15 jours ;

Article 2 – La circulation sera alternée par feux tricolores durant la période ;

Article 3 – Le demandeur devra se référer aux instructions délivrées par Vienne Condrieu Agglomération du Pays Viennois et du département, selon l'arrêté no 2024-32017 ;

Article 4 – Le demandeur devra laisser le passage du véhicule de ramassage des ordures ménagères le lundi matin (contact : 04.74.53.45.16.). ;

Article 5 – Le demandeur devra se référer aux horaires des bus, afin de leur laissant libre circulation (Service transport Vienn Agglo au 04.82.06.33.15. et Service Transisere au 04.74.87.93.00. et 04.76.70.83.20.) ;

Article 6 - La signalisation appropriée de restriction (à indiquer en amont) et de protection du chantier est à la charge et sous la responsabilité du demandeur.

A charge à l'entrepreneur d'informer les riverains de la gêne occasionnée et de mettre en place la déviation appropriée, en laissant l'accès libre pour les services de secours.

Article 7 - Ampliation de cet arrêté sera transmis à Vienne Condrieu Agglomération, au Département, à la brigade de gendarmerie de Vienne Sud et à l'entreprise effectuant les travaux.

Fait à Moidieu-Détourbe, le 05 Juillet 2024.

Le Maire,
Christian PETREQUIN



N° OSR :	43433547
Nom du client :	GAEC DES LAURIERS
Lieux d'intervention :	MOIDIEU DETOURBE

Matricule Compteur	
Index	
Puissance Contrat	

ETUDE TECHNIQUE

REALISATION D'UN BRANCHEMENT NEUF SOUT TYPE 2 TRI DOS A DOS
 DIPOLE 78
 RESEAU 150AL SOUT
 N45,495075E5,043341
 REALISER UNE TRANCHEE 19M 8M ENROBE 8M BETON ET 3M TERRE DE LA REMBT VERS LA LIMITE DE PROPRIETE
 POSER 805 PARTIE CC + KIT TRI DANS NICHE ET POSER AU DOS 920 EQUIPEE CPTR LINKY TRI ET DISJ TRI 60A TYPE S
 LIAISON A 19M 4X35 SOUT
 LIAISON B 2 M 4X35 SOUT
 LE CLIENT DOIT REALISER NICHE ET COMMUNICATION ENTRE LES DEUX COFFRETS

